



- 1 VK 1079 fjernes etter at K_B1 har kommet i drift
- 2 Ny brannkum K_B1 kobles til eksisterende VL
- 3 Ny brannkum K_B3 erstatter vannkum 5194, kobles til ekst. VL mot markegata
- 4 Kobles til eksisterende ledninger i Elias Melvørgate
- 5 Ny KB_12 erstatter vannkum 1240
- 6 Fellesledning kobles inn på ny spillvannsledning
- 7 Boring gjennom fylkesveg
- 8 Spillvannsledning kobles inn på eksisterende spillvannsledning
- 9 Overvannsledning kobles inn på eksisterende overvannsledning
- 10 Overvannsledning kobles inn på eksisterend kum 6316
- 11 Ny SP kobles til eksisterende spillvannskum 1190
- 12 Spillvannsledning kobles inn på kum S15
- 13 V16 tilknyttes utenfor vannkum 6281
- 14 Ny VL kobles til eksisterend VL utenfor ekst. vannkum 1188
- 15 Spillvannskum klargjøres for påkobling av fellesledning fra Markegata
- 16 Overvannsledning kobles inn på fellesledning ø300. Antatt høyde -0,53
- 17 Kobles til eksisterend kum S31
- 18 Vannkum forberedes for framtidig ringledning til Gaddeveggata
- 19 Fellesledning til Markegata kobles inn på kum S19B
- 20 Slamavskiller 18m3 fjernes

Tegnforklaring

| Prosjektert | Eksisterende |
|------------------------|-------------------|
| Spillvannsledning | Spillvannsledning |
| Vannledning | Vannledning |
| Overvannsledning | Overvannsledning |
| Stikkledninger | Fellesledning |
| Pumpeledning | Eiendomsgrense |
| Stikkledning, kun vatn | Stikkrenne |
| Stikkledning, SP og OV | Sandfangkum |
| Ny sandfangkum | |
| Pumpestasjon | |

Merk; alle stikk etableres med S110/O160 PP SN8 og VL32

| | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Rev. | Ant. | Tilbodsteking | ORO | KOY | KOY | 20.09.2019 |
| | | | Tegn. | Saksbeh. | Kontr. | Godej. Dato |
| Flora kommune | | | Måstestak | | | Dato 16.05.2019 |
| | | | Målenhet | M | | Tegn. ORD |
| Gaddevegen/Prof. Indrebøgate | | | Erst. for: | | | Saksbeh. KOY |
| VA-plan | | | Prosj.nr.: | 2019081 | | Fag VA |
| | | | Tegn.nr.: | H01 | | Rev. |
| | | | Dak nr.: | T-GEOM VA | Arktiv nr.: | 2019081 |

iVest Consult Strandgata 15, 6900 FLORØ
Tlf.: 976 27 000, Telefax: 57 75 29 90